



ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОЗНАКЕ И БРОЈА ЈНОП –06/2019, НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ У АТРИЈУМУ

Предмет: Захтев за појашњењем конкурсне документације и додатним информацијама

Потенцијални понуђач је поставио следеће питање, с тога, достављамо одговор:

Питање: У тендерској документацији Образац број 2, Образац структуре цена, под редним бројем 11 тражи се израда нове хидроизолације типа EPDM (firestone) као и употреба лепка исте марке Firestone Bonding Adhesive и спајају Firestone Quick Seam траком, а нигде у опису позиције није наведено и сличних карактеристика. На овај начин сте искључили друге произвођаче хидроизолације што је у супротности са Законом о јавним набавкама.

Одговор: Наручилац захваљује потенцијалном понуђачу на указаној неправилности и с тим у вези ће извршити измену и допуну Конкурсне документације.

Јако је важно напоменути да је атријум отворена површина која је 24ч, свакодневно, 365 дана у години изложена свим спољним штетним утицајима почев од хладноће и мразева, топлоте и загревања, физичког хабања по газној површини изнад исте јер је у делу пешачке комуникације, проласку возила по газној површини изнад изолације за потребе снабдевања локала, обраде продора око сливника за потребе одводњавања атмосферске воде са сливне површине атријума, непосредног контакта поменуте изолације са браварским порталима од локала уз атријум итд.

Услед свега наведеног, јасно је да је неопходно да одабрана хидроизолација буде квалитетна како би се обезбедила водонепропусност атријума, спречила цурења у гаражу што и јесте примарни задатак планираних радова, и с тим у вези важно је да материјали за које ће се одредити потенцијални понуђачи не буду нижег квалитета од квалитета производа наведеног произвођача.

Конкурсна документација ће бити измењена 31.10.2019. године.